

А К Т
**оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщень) щодо можливості його
використання для укриття учасників освітнього процесу як
найпростішого укриття**

Складений 16 серпня 2023 року

Назва закладу освіти: **Навчально-виховний комплекс «Міжнародний ліцей МАУП»**

Адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський район, вул. Фрометівська, 18 Г літ. В

Місце розташування споруди подвійного призначення, найпростішого укриття:

03039, місто Київ, Голосіївський район, вул. Фрометівська, 18 Г літ. В (корпус 16)

Телефони закладу освіти: (044) 494-47-44

Прізвище, ім'я, по батькові директора закладу освіти, телефон для зв'язку:

Зеленська Зоя Петрівна, (096) 750-99-98

Відповідно до наказу Приватного акціонерного товариства «Вищій навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» № 41-О від 29.06.2022 року «Про забезпечення підготовки споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення для укриття учасників освітнього процесу та працівників» перевірку проводила комісія в складі:

Зеленська Зоя Петрівна – директор НВК «Міжнародний ліцей МАУП»

Клименко Павло Володимирович – начальник служби безпеки НВК «Міжнародний ліцей МАУП»

Христич Євген Анатолійович – головний спеціаліст з питань цивільного захисту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації; *Заклетний Руслан Анатолійович* – головний інспектор ВЗНЗ та ЗЦЗ Голосіївського РУ ГУДСНС у м. Києві підполковник служби цивільного захисту;

За результатами проведеного огляду комісією встановлено:

Загальна характеристика найпростішого укриття подвійного призначення: найпростіше укриття подвійного призначення знаходиться в задовільному стані

1. Загальна площа: *400 м²*
2. Загальний стан об'єкта:
 - санітарний задовільний
 - загальний стан приміщень: чисті, сухі
3. Стан входів додаткових, аварійних: 2 виходи, які не захищені та захищені від атмосферних опадів навісом
4. Стан системи вентиляції: природна вентиляція, примусова проектом не передбачена
5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання та наявні ємності для питної води в розрахунку 2 л/добу на одну особу, яка підлягає укриттю
6. Стан каналізаційної системи: 4 наявні санвузли, стан задовільний
7. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: електрообладнання та електроосвітлення передбачено проектом у справному стані. Наявне резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі)
8. Наявність обладнання в укриттях: забезпечено стільцями, диванами, шафами, столами, ковдрами, іграшками, книжками та інше
9. Наявність контейнерів, посуду з кришками для зберігання продуктів: забезпечено на харчоблоці
10. Справність системи зв'язку та оповіщення: гучномовці, мобільний зв'язок, інтернет
11. Протипожежний стан:

- пожежна сигналізація: наявна, в робочому стані, виведена на пульт цілодобового спостереження
- наявність плану евакуації, розпізнавальних знаків руху та джерел внутрішнього та зовнішнього водопостачання: в наявності
- засоби тушіння пожежі та шанцеві інструменти (вогнегасники, пісок, кошма, багор, лопата, сокира тощо,): в наявності
- стан внутрішніх гідрантів: укомплектований, працюючий, стан задовільний
- телефони термінового реагування: наявні, оновлені

1. Висновок комісії про можливість використання об'єкта на базі закладу освіти як найпростішого укриття для учасників освітнього процесу: найпростіше укриття можливо використовувати лише для тимчасового перебування учасників освітнього процесу

Члени комісії:



Зоя Зеленська
Павло Клименко
Євген Христич
Заклетний Руслан