

А К Т

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщень) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття

Складений 16 серпня 2023 року

Назва закладу освіти: Навчально-виховний комплекс "Міжнародний ліцей МАУП"

Адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський район, вул. Фрометівська, 18 Г(цокольний поверх 18)

Місце розташування споруди подвійного призначення, найпростішого укриття: 03039, м. Київ, Голосіївський район, вул. Фрометівська, 18 Г

Телефони закладу освіти: (044) 494-47-44

Прізвище, ім'я, по батькові директора закладу освіти, телефон для зв'язку: Зеленська Зоя Петрівна, (096) 750-99-98

Відповідно до наказу Приватного акціонерного товариства «Вищій навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» № 41-О від 29.06.2022 року «Про забезпечення підготовки споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення для укриття учасників освітнього процесу та працівників» перевірку проводила комісія в складі:

Зеленська Зоя Петрівна - директор НВК "Міжнародний ліцей МАУП";

Савкін Олександр Сергійович – начальник служби безпеки НВК "Міжнародний ліцей МАУП";

Христич Євген Анатолійович - головний спеціаліст з питань цивільного захисту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації; Заклетний Руслан Анатолійович – головний інспектор ВЗНЗ та ЗЦЗ Голосіївського РУ ГУДСНС у м. Києві підполковник служби цивільного захисту;

За результатами проведеного огляду комісією встановлено:

Загальна характеристика найпростішого укриття подвійного призначення: найпростіше укриття подвійного призначення знаходиться в задовільному стані

загальна площа: 209 м²

1. Загальний стан об'єкта:

санітарний задовільний

загальний стан приміщень чисті, сухі

2. Стан входів додаткових, аварійних 2 виходи, які не захаращені та захищені від атмосферних опадів навісом

3. Стан системи вентиляції: природна вентиляція, примусова проектом не передбачена

4. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання та наявні ємності для питної води в розрахунку 2 л/добу на одну особу, яка підлягає укриттю

5. Стан каналізаційної системи: 2 наявні санвузли, стан задовільний

6. Стан систем електропостачання та електроосвітлення електрообладнання та електроосвітлення передбачено проектом у справному стані. Наявне резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі)

7. Наявність обладнання в укриттях забезпечено стільцями, столами, ліжечками, ковдрами, іграшками та інше

8. Наявність контейнерів, посуду з кришками для зберігання продуктів забезпечено на харчоблоці

9. Справність системи зв'язку та оповіщення гучномовці, мобільний зв'язок, інтернет

10. Протипожежний стан:

пожежна сигналізація наявна, в робочому стані, виведена на пульт цілодобового спостереження


наявність: плану евакуації, розпізнавальних знаків руху та джерел внутрішнього та зовнішнього водопостачання в наявності

засоби тушіння пожежі та шанцеві інструменти (вогнегасники, пісок, кошма, багор, лопата, сокира тощо,) в наявності

стан внутрішніх гідрантів укомплектований, працюючий, стан задовільний
телефони термінового реагування наявні, оновлені

11. Висновок комісії про можливість використання об'єкта на базі закладу освіти як найпростішого укриття для учасників освітнього процесу найпростіше укриття можливо використовувати лише для тимчасового перебування учасників освітнього процесу

Члени комісії:



Зоя ЗЕЛЕНСЬКА
Павло КЛИМЕНКО
Євген ХРИСТИЧ
Руслан ЗАКЛЕТНИЙ